


UTILICE EL GAS

Departamento de Energía y Medio Ambiente
COMISIÓN DE ECONOMÍA
E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA



Comunidad de Madrid

CON RESPONSABILIDAD...

GAS

...CON SEGURIDAD


gasNatural


Centro
de Ahorro
y Eficiencia
Energética
de Madrid

REPSOL
YPF



RECUERDE LOS INCIDENTES EN LAS INSTALACIONES DE GAS NO SON FRECUENTES, PERO DEBEMOS PONER LOS MEDIOS NECESARIOS PARA EVITAR CUALQUIER RIESGO



GAS
...CON SEGURIDAD

TELÉFONOS DE INTERÉS

GAS NATURAL	URGENCIAS	900 750 750
REPSOL GAS	AVERÍAS	901 121 212
	GAS GRAHEL	901 120 120
	GAS CANALIZADO	901 170 170
AREFOSAM	INSTALADORES AUTORIZADOS	914 687 251 914 683 536

RECUERDE: ANTE CUALQUIER ANOMALIA, Póngase EN CONTACTO CON SU EMPRESA DISTRIBUIDORA, CON SU INSTALADOR O CON SU SERVIDIO DE ASISTENCIA TÉCNICA.

gasNatural  

POR SU SEGURIDAD, LAS REVISIONES DE LAS INSTALACIONES DE GAS, SÓLO DEBERÁN REALIZAR LAS EMPRESAS AUTORIZADAS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINAS.

LA EMPRESA AUTORIZADA DEBE ENTREGAR UN CERTIFICADO EN EL QUE SE ESPECIFIQUE QUE LA INSTALACIÓN CUMPLE CON LA NORMATIVA VIGENTE. EL COSTE DE DICHO CERTIFICADO VA INCLUIDO EN EL PRECIO PACTADO POR LA EJECUCIÓN DE LA INSTALACIÓN, REFORMA O REVISIÓN.

UNA COPIA DE ESTE CERTIFICADO DEBERÁ ENTREGARSE A LA EMPRESA SUMINISTRADORA DE GAS PARA SUS POSTERIORES VERIFICACIONES REGLAMENTARIAS Y LA OTRA CONSERVELA.



REVISIÓN OBLIGATORIA CADA 4 AÑOS



LA EMPRESA SUMINISTRADORA DE GAS LE COMUNICARÁ CON ANTELACIÓN CUÁNDO LE CORRESPONDE REALIZAR LA REVISIÓN PERIÓDICA DE SU INSTALACIÓN.

UNA VEZ RECIBIDA LA NOTIFICACIÓN, DEBERÁ CONTACTAR CON LA EMPRESA INSTALADORA QUE USTED ELIJA Y SEA DE SU CONFIANZA, Y NO CON CUALQUIERA QUE LLAME A SU PUERTA.

POR FAVOR,

PRECAUCIÓN ...CON SEGURIDAD CON RESPONSABILIDAD... GAS



*VIGILE QUE LA COMBUSTIÓN SEA CORRECTA. LLAMA AZUL SI, AMARILLA NO.



*NO OBSTRUYA LOS CONDUCTOS DE VENTILACIÓN Y LA SALIDA DE BASES PRODUCIDOS POR LA COMBUSTIÓN.



*SI NOTA OLORES A GAS: ABRA LAS VENTANAS, NO PRODUZCA LLAMAS NI CHISPAS, NI ACCIONE INTERRUPTORES ELÉCTRICOS Y LLAME AL SERVICIO DE URGENCIAS.



*EVITE DERRAMES DE LÍQUIDOS Y CORRIENTES DE AIRE QUE PUEDAN APAGAR LA LLAMA.



*EN LAS INSTALACIONES DE BUTANO/PROPANO, VIGILE EL BUEN ESTADO DEL REGULADOR Y DEL TUBO FLEXIBLE DE GOMA, ASÍ COMO SU CADUCIDAD.



*NO COLOQUE LA BOTELLA EN ZONAS PRÓXIMAS A ALTAS TEMPERATURAS (HORNO, FUEGOS...).



*NO ALMACENE LAS BOTELLAS EN LOCALES CERRADOS. LA BOTELLA EN USO DEBE ESTAR EN UN HABITÁCULO AIREADO NO HERMÉTICO.



*UNA DEFICIENTE SALIDA DE LOS PRODUCTOS DE LA COMBUSTIÓN O UN MAL FUNCIONAMIENTO DEL APARATO A GAS PUEDE PRODUCIR RIESGOS GRAVES DE INTOXICACIÓN.



*LAS CALDERAS ESTANCAS SON MÁS SEGURAS QUE LAS ATMOSFÉRICAS.



*REVISE LA CHIMENEA DEL EDIFICIO. LA SALIDA DE HUMOS PUEDE ESTAR OBSTRUIDA POR NIDOS, HOJAS, RAMAS U OBRAS MAL EJECUTADAS.

CAMPAÑA PARA LA REVISIÓN DE LAS INSTALACIONES DE GAS



GAS
REVISIÓN

UTILICE EL GAS CON **SEGURIDAD**

LO MEJOR ES **PREVENIR**, MANTENGA EN BUEN

ESTADO SU INSTALACIÓN